



Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

Domaszowice, 25.01.2023 r.

RI.271.1.2023.OR

Dot: Postępowanie pn. „**Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych**” (Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00036464 dn. 17.01.2023 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 2023/BZP 00049919 dn. 23.01.2023 r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad 1. Czy można zmienić współczynnik przenikania ciepła bramy nowobudowanego budynku OSP Wieloleka z $U = 0,33 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ na współczynnik $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ tak jak jest na budynku OSP we Włochach?

Odp. Zamawiający informuje, że w dokumentacji technicznej związanej z budową garażu OSP Wieloleka w pliku o nazwie **A-04_zestawienie** nastąpił błąd. Zgodnie z opisem projektu technicznego współczynnik przenikania ciepła bramy nowobudowanego budynku OSP Wieloleka wynosi $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 p.z.p.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea8fa200-9638-11ed-b4ea-f64d350121d2> oraz dodatkowo na stronie Zamawiającego <http://bip.domaszowice.pl/2401/1014/rok-2023.html>:

- a. treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz
- b. wyjaśnienia Zamawiającego

Wójt Gminy
Urszula Medyk