



Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

Domaszowice, 19.03.2024 r.

RI.271.2.1.2024.OR

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach” (Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00132236/01 dnia 01.03.2024 r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jak następuje:

1. PFU podaje parametry piłkochwyków: "Słupy z profili stalowych, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL6005). Wymiar zewnętrzny słupa 80/80mm, grubość ścianki profilu min. 3mm. Słup musi posiadać specjalne uźebrowania wewnętrzne wzmacniające profil pod kątem wytrzymałości oraz sztywności. Wzdłuż osi jednego boku, słup musi posiadać specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do niego siatek piłkochwyków za pomocą haczyków PP". Informujemy, iż na rynku nie ma takiego rozwiązania (brak oźebrowanych słupów stalowych z wyprofilowanym rowkiem). W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie standardowego systemu na tego typu obiekty: słupy stalowe o profilu zamkniętym 80x80xmin.3mm ocynkowane i malowane proszkowo, siatka PP mocowana do trzech linii poziomych dołem, góram oraz w środku za pomocą karabińczyków 5 szt/mb

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo 80x80x3.

2. Prosimy o potwierdzenie że siatka piłkochwykowa polipropylenowa musi posiadać świadectwo niepalności. Dla tego typu siatek wystawiany jest przez producentów Atest higieniczny który jest wystarczający do stosowania na boiskach zewnętrznych i wewnętrznych.

Odp.: Siatka piłkochwykowa powinna być zgodna ze wszelkimi wytycznymi i przepisami obowiązującymi.

3. Proszę o wyjaśnienie czy należy zastosować podmurówkę betonową przy ogrodzeniu placu zabaw.

Odp.: Zamawiający wymaga obramować plac zabaw obrzeżami betonowymi 8x30, a słupki ogrodzeniowe dostawiać do obrzeża od jego zewnętrznej strony.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 22 marca 2024 do godz. 10:00.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcb44829-d79b-11ee-8305-7e4937eb936d> oraz dodatkowo <http://bip.domaszowice.pl/2631/1201/rok-2024.html> treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz wyjaśnienia Zamawiającego bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk